

Подключенная нагрузка на объектах подключения Гкал/час

поселение	Располагаемая мощность Гкал/ч	нагрузка по ТС Гкал/час (подключенная)	Резерв	нагрузка по ТС Гкал/час (подключенная+ новые выданные ТУ)	
п. Белый Яр	145,970	50,710	95,260	120,200	25,770
Солнечный (кот. №1)	17,930	16,631	1,299	19,244	-1,314
Кот №2	6,880	6,360	0,520	9,078	-2,198
кот №3	16,53	7,420	9,110	16,680	-0,150
Улут (кот. №3)	4,78	1,081	3,70	3,180	1,600
кот. №3а	10,88	4,135	6,745	6,730	4,150
кот. №4/1	3,9	1,996	1,904	2,496	1,404
Сайгатина (кот №1)	6,72	4,050	2,670	4,580	2,140
Барово	13,970	11,327	2,643	13,649	0,321
Высокий мыс	2,450	1,030	1,420	1,56	0,890
Уль-Ялун (кот №2)	13,740	8,240	5,500	10,840	2,900
Лямина	5,080	3,120	1,960	4,871	0,209
Локосово (кот. №1)	5,92	4,850	1,07	5,580	0,340
котельная №3	4,41	1,670	2,740	1,670	2,740
Тром-аган	1,52	0,690	0,830	1,150	0,370
Рускинская	7,94	4,670	3,270	5,790	2,150
Сытосмино	3,57	1,900	1,670	3,33	0,240

Подключенная нагрузка на объектах ВОС м3/сут

поселение	Установленная мощность ВОС м3/сут	нагрузка по ВС м3/сут (подключенная)	Резерв	нагрузка по ВС м3/сут (подключенная+ новые выданные ТУ)	резерв
п. Белый Яр	4800	2473	2327	5993	-1193
Солнечный (Кавитон 4,8)	4800	2500	2300	2962	1838
Угут (ВОС-500)	500	379	121	400	100
КОС-500	500	128	372	300	200
Сайгатина (Гавальтек-400)	400	136	264	300	100
Барсово (Кавитон 1200)	1200	840	360	1000	200
Высокий мыс (Кавитон-250)	250	100	150	150	100
Лямина (ВОС-600)	600	81	519	200	400
КОС Лямино	200	21	179	120	80
Локосово (Кавитон-600)	600	272	328	500	100
Тром-аган (Кавитон-250)	250	23	227	150	100
Рускинская(СОВ-800)	800	204	596	700	100
Сытосмино (ВОС-500)	500	22	478	100	400
Ульт-Ягун (СОВ-800,СОВ-400)	1200	283	917	1000	200
Ульт-Ягун (СВО-700) КОС	700	121	579	450	250